



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Samhällsbyggnadsenheten

Planhandläggare

@lansstyrelsen.se

WSP

@wsp.com

2019-02-01

2012-100008-0016

Beslut om att befintlig 130 kV luftledning mellan Svenäcker - Preemraff inom Trollhättans, Vänersborgs, Uddevallas, Munkedals och Lysekils kommuner, Västra Götalands län inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Ansökan med underlag daterad 19 september 2018

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att befintlig 130 kV luftledning mellan Svenäcker – Preemraff i Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Munkedal och Lysekil kommuner inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 26 § miljöbalken (MB) och 2 kap 8 a § ellagen.

Liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Eftersom vi beslutat att åtgärden inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan så ska en liten MKB tas fram i enlighet med 6 kap 47 § MB.

Redogörelse för ärendet

Ni har genomfört samråd enligt 6 kap 24 § miljöbalken MB med Länsstyrelsen, särskilt berörda enskilda och tillsynsmyndigheten. En samrådsredogörelse har remitterats till berörda kommuner i egenskap av tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen lämnade sitt samrådsyttrande den 23 oktober 2018.

Skäl för Länsstyrelsens beslut

Vid en sammanvägning av verksamhetens utmärkande egenskaper, lokalisering och de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper samt av vad som i övrigt framkommit i ärendet gör Länsstyrelsen, med stöd av Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 10-13 §§ bedömningen att planerad verksamhet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Mot bakgrund av att ansökan avser en befintlig, sedan länge etablerad och driftsatt, luftledning innebär inte en förlängd koncession att nya åtgärder, ingrepp eller anläggningar kommer att bli aktuella utmed ledningen som en direkt följd av koncessionen. Lokaliseringen av ledningen är i samma ledningssträckning som tidigare och någon förändrad påverkan på omgivningen kommer inte att ske jämfört med tidigare. Ledningen passerar ett antal känsliga områden främst i anslutning till Gullmarsfjorden, där det

finns ett antal utpekade områdesskydd. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande pekat på att MKB bör ha fokus på beskrivning av påverkan på dessa skyddade naturmiljöer. En översiktlig mer samlad geografisk bedömning av påverkan bör också göras i anslutning till passagen på delsträckan förbi Gullmarsfjorden.

När det gäller magnetfältsberäkningar bör i de punkter där flera ledningar löper parallellt göras en samlad beräkning för alla ledningar.

Upplysning

Detta beslut får enligt miljöbalken 6 kap 27§ MB inte överklagas.

Beredning

Detta ärende har beslutats av planhandläggaren [REDACTED] och föredragits av planhandläggaren [REDACTED].

[REDACTED]

[REDACTED]

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till:

Trollhättans kommun, samhallsbyggnad@trollhattan.se

Vänersborgs kommun, miljo@vanersborg.se

Uddevalla kommun, samhallsbyggnad/miljö, Kommunen@uddevalla.se

Miljönämnden i mellersta Bohuslän, [REDACTED] @sotenas.se