



Länstyrelsen
Jämtlands län

Samhällsenheten

Beslut

Datum
2020-04-24

Diarienummer
407-2596-20

Svenska Kraftnät
registrator@svk.se

Beslut om betydande miljöpåverkan för ledningsåtgärd C vid stamnätstationen i Rätan i Bergs kommun.

Beskrivning av ärendet

Svenska kraftnät har begärt Länstyrelsens beslut om huruvida ledningsåtgärder vid stamnätstationen i Rätan kan komma att antas medföra en betydande miljöpåverkan. Ledningsåtgärd C innebär att den befintliga 220 kV luft-ledningen RL22 S1 klipps upp cirka 900 meter söder om Svenska kraftnäts station CT269. Genom två nya vinkelstolpar dras ledningen om för att ansluta till station CT269 i två nya ledningar.

Ett undersöknings- och avgränsningssamråd för ledningsåtgärderna har genomförts enligt bestämmelserna i 6 kap 24 § miljöbalken (MB). Länstyrelsen yttrade sig över avgränsningen av MKB den 31 januari 2020, dnr: 407-9084-19.

Beslut

Länstyrelsen beslutar att planerad ledningsåtgärd C kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Motiven till Länstyrelsens beslut

Länstyrelsens bedömning utgår från de kriterier som anges i 10 § miljöbedömningsförordningen.

1. åtgärdens utmärkande egenskaper,
2. åtgärdens lokalisering, och
3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.

Enligt Länstyrelsens bedömning är ledningsåtgärd C, sett som en enskild åtgärd, av relativt begränsad omfattning, där ny ledning dras till och från Svenska kraftnäts station omfattande en sträcka av cirka 900 meter. Effekterna av ledningsåtgärden behöver dock ses i ett sammanhang av den ledningsåtgärd som ingår i projektet och benämns ledningsåtgärd A, eftersom de båda sträckningarna går parallellt med varandra. Den ledningsgata som idag är 44 meter bred kommer efter genomfört projekt att vara 140 meter bred, vilket enligt Länstyrelsens bedömning är att betrakta som en relativt omfattande förändring. Ledningsgatans påverkan på landskapet bör hanteras närmare inom ramarna för kommande MKB.

Det berörda området innefattar höga naturvärden enligt genomförd naturvärdesinventering, och av samrådsunderlaget framgår att flera rödlistade arter



påträffats. Kommande MKB behöver hantera sträckningens påverkan på områdets naturvärden och, vid behov, ange förutsättningarna för en eventuell dispens från artskyddsförordningen. I övrigt hänvisar Länsstyrelsen till tidigare yttrande över avgränsningen av MKB, dnr 407-9084-19.

Relevant lagstiftning

2 kap. 8 a § Ellagen anger att för en elektrisk starkströmsledning som ska prövas för en nätkoncession för linje ska

1. frågan om byggandet eller användandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ MB efter att en undersökning enligt 6 kap. 23-26 §§ har gjorts, om annat inte följer av undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,

2. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning ske enligt 6 kap. 28-46 §§ MB, om en betydande miljöpåverkan kan antas, och

3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § MB, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas.

Enligt 6 kap. 26 § MB gäller att Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot att åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt 6 kap. 27 § MB får Länsstyrelsens beslut inte överklagas särskilt.

De kriterier Länsstyrelsen utgår från vid beslutet framgår av 10 § miljöbedömningsförordningen, där det anges att hänsyn ska tas till

1. åtgärdens utmärkande egenskaper,
2. åtgärdens lokalisering, och
3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.

De som deltagit i beslutet

Beslutet har fattats av samhällsplanerare
samhällsplanerare

efter föredragande av

Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.