

Länsstyrelsen
Norrbotten

Beslut

Datum
2018-04-11

Diarienummer
407-2906-18

Vattenfall Eldistribution AB
Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Beslut om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 26 § miljöbalken avseende befintlig 40 kV-ledning mellan Kalix och Överkalix

Beslut

Länsstyrelsen beslutar, enligt 6 kap. 26 § miljöbalken, att rubricerat objekt inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Detta beslut får enligt 6 kap. 27 § miljöbalken (1998:808) miljöbalken inte överklagas.

Redogörelse för ärendet

Vattenfall Eldistribution AB (sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 40 kV luftledning/markkabel mellan Kalix och Överkalix i Kalix och Överkalix kommuner, Norrbottens län. Ledningen är cirka 6 mil lång. Sökanden har nu inkommit med samrådsredogörelse samt begäran om beslut om betydande miljöpåverkan.

Motivering

Mot bakgrund av vad som hittills framkommit om projektet och med kriterierna i 6 kap. 10-13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966) som grund bedömer Länsstyrelsen att projektet inte kan medföra betydande miljöpåverkan.

Beslutet innebär att ni ska göra en liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap 47 § miljöbalken. Detta innebär att ni ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. Beskrivningen ska även innehålla den samrådsredogörelse som har tagits fram under arbetets gång.


Innehåll liten MKB

Förutom det som framförts i Länsstyrelsens samrådsyttrande den 27 februari 2018 (d nr **407-1101-18**) ska kommande miljökonsekvensbeskrivning bland annat redogöra för:

- ange fornlämningars lagskydd samt vilka försiktighetsmått och förebyggande hänsyn man avser att ta till de fornlämningar och skydds/villkorsområden som eventuellt kommer att beröras av ansökt koncessionsområde. Det är Länsstyrelsen som beslutar hur stora skyddade områden (villkorsområden) som varje lämning har. Ett villkorsområdes storlek bedöms utifrån lämningens typ, omgivande fornlämningsbild och topografi, vilket innebär att bedömningen görs

2018-06-11

2018-101813-0001



Länsstyrelsen
Norrbotten

Beslut

2 (2)

Datum
2018-04-11

Diarienummer
407-2906-18

från fall till fall. Exploatören måste därför samråda med Länsstyrelsen för att få reda på varje berörd lämnings villkorsområde. Liksom på själva fornlämningen får inga markskador uppstå inom ett villkorsområde.

- Ledningen bedöms påverka naturvärden såsom vattendrag, våtmarker mm i liten utsträckning. I kommande handlingar ska erforderliga skyddsåtgärder vid framtida underhållsarbeten (planerade samt akuta) redovisas.

Deltagande i beslutet

I ärendet har chefen för naturmiljöenheten Lina Segerlund beslutat efter föredragning av naturvårdshandläggare Sara Byrsten. I beslutet har även företrädare för plan- och kulturmiljöenheten, naturresurs- och rennäringseenheten samt miljöskydds-enheten deltagit.

2018-06-11

2018-101813-0001