

Teknisk beskrivning

Ägare	Svenska staten
Förvaltare	Affärsverket svenska kraftnät
Organisationsnummer	202100-4284
Adress	Box 1200 172 24 Sundbyberg
Telefon	08-475 80 00

Ledningssträcka	<u>Ringhals – Horred</u>
Ledningslittera	FL66
Ledningstyp	Luftledning
Antal linor per fas	3
Ledningens medelspann	290 m
Stolptyp	Portalstolpar av stål
Konstruktionsspänning	420 kV
Systemspänning	400 kV
Termisk märkström vid +20°C	5000 A
Systemjordning	Direktjordat
Felbortkopplingskydd	Redundanta skydd. Jordfelsskydd och distansskydd, uppdelade i SUB1 och SUB2.
Ledningen berör	Allmän väg, annan korsande hsp- eller lspledning, mindre sjökorsning

(behörig installatör)
Installatörsnummer:

Teknisk beskrivning

Ägare	Svenska staten
Förvaltare	Affärsverket svenska kraftnät
Organisationsnummer	202100-4284
Adress	Box 1200 172 24 Sundbyberg
Telefon	08-475 80 00

Ledningssträcka	<u>Ringhals - Horred</u>
Ledningslittera	FL67
Ledningstyp	Luftledning
Antal linor per fas	3
Ledningens medelspann	290 m
Stolptyp	Portal stolpar av stål
Konstruktionsspänning	420 kV
Systemspänning	400 kV
Termisk märkström vid +20°C	5000 A
Systemjordning	Direktjordat
Felbortkopplingskydd	Redundanta skydd. Jordfelsskydd och distansskydd, uppdelade i SUB1 och SUB2.
Ledningen berör	Allmän väg, annan korsande hsp- eller lsp-ledning, mindre sjökorsning

(behörig installatör)

Installatörsnummer:

Teknisk beskrivning

Ägare	Svenska staten
Förvaltare	Affärsverket svenska kraftnät
Organisationsnummer	202100-4284
Adress	Box 1200 172 24 Sundbyberg
Telefon	08-475 80 00

Ledningssträcka	<u>Ringhals – Strömma</u>
Ledningslittera	FL68
Ledningstyp	Luftledning
Antal linor per fas	3
Ledningens medelspann	330 m
Stolptyp	Portalstolpar av stål samt sambyggd med FL69 i några få julgranar
Konstruktionsspänning	420 kV
Systemspänning	400 kV
Termisk märkström vid +20°C	4800 A
Systemjordning	Direktjordat
Felbortkopplingskydd	Redundanta skydd. Jordfelsskydd och distansskydd, uppdelade i SUB1 och SUB2.
Ledningen berör	Allmän väg, annan korsande hsp-eller lspledning

(behörig installatör)

Installatörsnummer:

Teknisk beskrivning

Ägare	Svenska staten
Förvaltare	Affärsverket svenska kraftnät
Organisationsnummer	202100-4284
Adress	Box 1200 172 24 Sundbyberg
Telefon	08-475 80 00

Ledningssträcka	<u>Ringhals – Strömma</u>
Ledningslittera	FL69
Ledningstyp	Luftledning
Antal linor per fas	3
Ledningens medelspann	330 m
Stolptyp	Portalstolpar av stål samt sambyggd med FL68 i några få julgranar
Konstruktionsspänning	420 kV
Systemspänning	400 kV
Termisk märkström vid +20°C	4800 A
Systemjordning	Direktjordat
Felbortkopplingskydd	Redundanta skydd. Jordfelsskydd och distansskydd, uppdelade i SUB1 och SUB2.
Ledningen berör	Allmän väg, annan korsande hsp- eller lspledning

(behörig installatör)

Installatörsnummer: