

Energimarknadsinspektionen
registrator@ei.se

Ansökan om förlängning av nätkoncessioner för linjer enligt ellagen (1997:857) avseende två befintliga 52 kV ledningar vilka utgör påstick till KS Edsforsen i Hagfors kommun, Värmlands län

Ansökan

Ellevio AB, organisationsnummer 556037-7326, insänder härmed ansökan om förlängd koncession för två befintliga 52 kV luftledningar. Det hela avser två korta delsträckor av KL60 respektive KL61 som båda omfattas av Ei:s anl.nr. 7220EZ i direkt anslutning till KS Edsforsen.

Redovisningsenhet: RER03010

Nätkoncession för område, anläggningsnummer 7220EI som berörs av ansökan innehas av Ellevio AB.

Bakgrund och behov

Att dessa två korta delsträckor kräver förlängd koncession beror på att dessa två ledningars beslutade koncessioner inte uppnår 25 år. Tidigare beslutad giltighetstid är tre dagar för kort, beslutet har med det kunnat bli s.k. tillsvidarekoncessioner.

De två befintliga ledningarna har respektive en konstruktionsspänning på 52 kV och en nominell systemspänning enligt standard på 45 kV. Driftspänning ligger på 54 kV.

Ledningarnas littra är KL60 respektive KL61, båda ledningarna utgör korta delsträckor av de två totalt sett längre ledningarna som vid ett tidigare tillfälle byggts om. Anslutande delsträckor har tillsvidare koncession enl anl.nr. 7220AB.

Yrkanden om villkor mm

Ellevio ansöker om att nätkoncessionen för linje gäller tills vidare.

Ledningens sträckning och tekniska utförande

Ledningarnas sträckningar visas i koncessionskartan, se bilaga 1-2 och beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), se bilaga 3. Aktuella delsträckor av KL60 är ca 1,2 km och KL61 är ca 0,38 km. En teknisk beskrivning av den befintliga ledningen finns i MKB:n.

Berörda fastigheter

Bestyrkt fastighetsägarförteckning bifogas i bilaga 4.

Genomfört samråd

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken har genomförts (se samrådsredogörelsen, bilaga till MKB:n).

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade 2021-03-30 att ledningen *inte* medför betydande miljöpåverkan (bilaga till MKB:n).

Kontaktperson

Kontaktperson vid frågor gällande denna ansökan är Miljö- och tillståndssamordnare Robin Andréasson, e-post: robin.andreasson@ellevio.se.

Med vänliga hälsningar

Ellevio AB



Anders Östlund,

Enligt fullmakt

Bilagor

- | | |
|------------|---|
| Bilaga 1-2 | Karta över sökt sträckning |
| Bilaga 3 | Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), inkl. bilagor |
| Bilaga 4 | [REDACTED] |
| Bilaga 5 | [REDACTED] |