



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Samhällsbyggnadsenheten

planarkitekt

@lansstyrel-

sen.se

Yttrande
2018-10-04

Diarienummer
407-32984-2018

Sida
1(2)

Vattenfall
WSP
Box 13033
402 51 Göteborg
[@wsp.com](mailto:>@wsp.com)
eldistribution@vattenfall.com

Yttrande över ansökan om förnyelse av nätkoncession för linje, inom Göteborgs kommun i Västra Götalands län

Remiss daterad den 17 augusti 2018

Länsstyrelsen yttrar sig över rubricerad ansökan enligt 2kap 14§ ellagen och 6 kap miljöbalken.


Ärendet

Vattenfall ansöker om förnyelse av nätkoncession för befintlig högspänningsledning om 132 kV mellan Kviberg och Sävenäs inom Göteborgs kommun enligt till ärendet hörande karta med berört område markerat.

Länsstyrelsens synpunkter

Länsstyrelsen har inget att erinra mot vad som föreslås.
MKB/liten MKB behöver förtydligas enligt nedanstående.

Magnetiska fält

Beskrivningen bör innehålla en beskrivning av de elektriska och magnetiska fält som kabeln alstrar. Fältens eventuella påverkan på vandrande fisk i Säveån, 

Magnetfälten behöver också beskrivas i förhållande till befintliga skolor och planerad bostadsbebyggelse och skolor i detaljplanen för Kvibergs äng samt för skolor i detaljplanen för Idrott och skola i Kviberg.

Avveckling och rivningsarbeten

Det bör redovisas alternativa metoder för borttagande av kabeln under Säveån samt konsekvenser av att inte ta bort kabeln. Beskrivningen får utgå från nu kända förhållanden och metoder. Det bör också redovisas om något alternativ kan innebära vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken.

Förorenade områden

Kablarna går genom mark där markföroreningar kan förekomma, då sträckningen bl a går genom industriområde. Risk för förekomst av förorenade områden behöver beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen. Inför gräv- och schaktarbeten i misstänkt förorenade områden bör samråd ske med tillsynsmyndigheten (miljöförvaltningen i Göteborg) och vid påträffade föroreningar ska tillsynsmyndigheten underrättas.

Natura 2000,

Från de inskickade handlingarna framgår det inte vilken påverkan eventuella underhållsåtgärder kan få på Natura 2000-området *Säveån, nedre* och

MKB/liten MKB behöver innehålla tydliga beskrivningar avseende i vilken utsträckning vegetation längs ån kan behöva tas ned i samband med underhåll respektive avveckling av kraftledningen.

Det ska framgå om planerade åtgärder kan komma att kräva tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken.

Planer

Ni anger vilka detaljplaner som berörs och vad som anges i både översiktsplan och fördjupad översiktsplan. Länsstyrelsen anser att detta är en tillräcklig redogörelse som behöver redovisas i en kommande MKB/liten MKB.

Upplysning

Länsstyrelsens beslut särskilt om ledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan efter att ni har skickat en begäran om detta med en samrådsredogörelse och övriga handlingar i ärendet.

I detta beslut har planhandläggaren varit föredragande och beslutande. I den slutliga handläggningen har även företrädare för vattenavdelningen, miljöskyddsavdelning och naturavdelningen inom Länsstyrelsens Tvärgrupp Göteborg, medverkat.

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till:

Göteborgs stads miljöförvaltning