

PROTOKOLL

UPPDRAG LS1 Kolbotten-Nynäshamn	UPPDRAGSLEDARE [REDACTED]	DATUM 2020-11-10
UPPDRAGSNUMMER 15004369-007	UPPRÄTTAD AV [REDACTED]	

PLATS [REDACTED]	DATUM 2020-11-09	TID 14:00
NÄRVARANDE [REDACTED]	Fastighetsägare	KG
	Fastighetsägare	JG
	Vattenfall Eldistribution	EP
	Sweco	TA
	Sweco	EH

Samråd avseende ombyggnation av fyra befintliga ledningar på sträckan Kolbotten-Gärtuna

Fastighetsägarbesök [REDACTED]

I samband med rubricerat samråd genomförs enligt önskemål från fastighetsägarna av [REDACTED] detta möte för att diskutera deras synpunkter kring Vattenfall Eldistributions planerade ombyggnation och spänningshöjning av de fyra befintliga luftledningarna som korsar den aktuella fastigheten. Inga nya ledningar kommer tillkomma på fastigheten utan det är de befintliga som ska byggas om och spänningshöjas från 70 kV till 130 kV. Svenska kraftnäts två 400 kV ledningar som står längst västerut i ledningsgatan ingår inte i projektet.

Fastighetsägarna framför att de förordar att de fyra ledningarna markförläggs förbi deras fastighet. Detta för att minska den visuella påverkan för fastighetsägarna och även för friluftslivsutövare i området. Området nyttjas frekvent för friluftslivsaktiviteter. Fastighetsägarna anser även att med tanke på att det byggts nya bostadsområden vid Glasberga är det inte osannolikt att det i framtiden blir aktuellt med bostadsbyggande i detta område också, då vore det bättre om ledningarna är markförlagda.

Fastighetsägarna vill inte att nya stora stålstolpar byggs på deras fastighet, om ledningarna ska fortsätta att vara luftledningarna ser de hellre att det blir trästolpar men det är inte deras målsättning med detta möte, de vill att ledningarna markförläggs.

Vidare framför fastighetsägarna att de inte vill att magnetfältsnivåerna ska höjas då det påverkar fastighetens värde. De frågar kring vilka regler som finns för kraftledningar vid bostadshus. EP framför att de regler som finns är för så pass höga nivåer att det inte är applicerbart på kraftledningar. Fastighetsägarna önskar ta del av beräkningar för magnetfältet vid deras fastighet.

1 (2)

Sweco
Gjörwellsgatan 22
Box 340 44
SE-100 26 Stockholm,
Telefon +46 8 695 60 00

www.sweco.se

Sweco Energy AB
RegNo: 556007-5573
Styrelsens säte: Stockholm

[REDACTED]
Samhällsplanerare
Tillstånd, MKB


Mobil [REDACTED]
[REDACTED]@sweco.se

HE \\sweco selse\sto01\projekt\25312\15004369_hp_nynashamn_kapacitet_stockholm\000_hp_nynashamn_kapacitet_stockholm\007 - ls1 kolbotten-nynashamn\10_kolbotten-gartuna\04_samrad\markagarbeok [REDACTED] motesanteckn.docx

Fastighetsägarna önskar en förteckning över de berörda längs sträckningen. Vattenfall och Sweco framför att detta kan bli svårt med tanke på GDPR, de tar med sig frågan.

Fastighetsägarna framför att de inte erhållit tidigare samrådsutskick om detta ärende (utskick för hela ledningen Kolbotten-Nynäshamn 2019), de har endast fått brevet för det kompletterande samrådet Kolbotten-Gärtuna i augusti 2020.

Fastighetsägarna framför även att de förstår samhällsnyttan och behovet av ledningarna.

Fortsättning i ärendet beslutas bli enligt följande: Vattenfall Eldistribution (genom ) återkopplar till fastighetsägarna när magnetfältsberäkningar över befintliga och framtida nivåer på aktuell fastighet är framtagna, samt kring frågan om förteckning av berörda fastighetsägare längs ledningssträckningen.

Processen för koncessionsansökan för de fyra ledningarna fortgår med att inkomna synpunkter och yttranden i samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse. Detta utgör underlag för framtagande av den miljökonsekvensbeskrivning som är en del av koncessionsansökan som skickas till Energimarknadsinspektionen. När Energimarknadsinspektionen har gått igenom ansökan kommer berörda fastighetsägare få ärendet på remiss. Efter beslut om koncession kan skägare överklaga beslutet.

Sekreterare

