

From: [REDACTED]@vattenfall.com [REDACTED]@vattenfall.com>  
To: Isac Gustavsson <isac.gustavsson@ei.se>  
CC: [REDACTED]@vattenfall.com [REDACTED]@vattenfall.com>  
Subject: RE: Komplettering ärende 2022-101369  
Date: 11.01.2023 15:31:38 (+0000)

Hej, vi har valt att söka kapacitetspänning 72,5 för både luft och markledning (förut var tanken 145kV på luftledning) så det är ändrat i hela ansökan. Driftspänning är kvar på 52kV. Magnetfältundersökningen är uppdaterad utifrån 72,5 kV på båda ledningarna och även tekniska beskrivningen är uppdaterad. I Ansökan har uppdateringar gjorts bland annat för 72,5kV samt kostnadsberäkning.

I MKB finns nytt om bland annat rasering och föroreningar i kapitel 3, i kapitel 4 finns det uppdateringar om föroreningar, stolparna, rödlistade arter och fåglar. Bilaga 10 med rödlistade arter är helt ny. Shapefilerna är inte ändrade.

Jag lägger till [REDACTED] som kopia i mailet här.

Med vänlig hälsning / Best regards

[REDACTED]  
**Vattenfall Services Nordic AB**  
Miljö & Tillstånd  
169 92 Stockholm  
Besöksadress: Evenemangsgatan 13, Solna

Tfn [REDACTED]  
[REDACTED]@vattenfall.com  
[www.vattenfall.se](http://www.vattenfall.se)



---

**From:** Isac Gustavsson <isac.gustavsson@ei.se>  
**Sent:** Tuesday, January 10, 2023 3:14 PM  
**To:** [REDACTED]@vattenfall.com>  
**Subject:** Sv: Komplettering ärende 2022-101369

Hej [REDACTED]

Jag har tagit emot mejlet, men har lite funderingar på om ni kan förtydliga vilka justeringar som har gjorts jämfört med tidigare.

Vi kanske kan höras på telefon imorgon onsdag den 11:e januari?

Med vänliga hälsningar,

**Isac Gustavsson**  
**Energimarknadsinspektionen**  
016-542 91 50 | Växel 016-16 27 00  
[Läs om vår personuppgiftsbehandling i samband med mejl](#)

Från [redacted]@vattenfall.com [redacted]@vattenfall.com>

Skickat: den 10 januari 2023 13:21

Till: Isac Gustavsson <[isac.gustavsson@ei.se](mailto:isac.gustavsson@ei.se)>

Ämne: Komplettering ärende 2022-101369

Hej, här kommer komplettering i ärende 2022-101369.

Jag avslutar snart min anställning så ny kontaktpersoner hos oss blir [redacted]@vattenfall.com och [redacted]@vattenfall.com så notera gärna det i ärendet.

Bekräfta gärna att ni mottagit detta mail.

Med vänlig hälsning / Best regards

[redacted]

**Vattenfall Services Nordic AB**

Miljö & Tillstånd

169 92 Stockholm

Besöksadress: Evenemangsgatan 13, Solna

Tfn [redacted]

[redacted]@vattenfall.com

[www.vattenfall.se](http://www.vattenfall.se)

