



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Yttrande
2019-04-24

Diarie nr:
407-13093-2019

Sida
1(2)

Samhällsbyggnadsenheten

Samhällsplanerare

@lansstyrel
sen.se

@ramboll.se

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB

Yttrande över ansökan om förnyelse av nätkoncession för befintlig 45 kV-kraftledning mellan Alingsås - Vårgårda - Herrljunga, Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner i Västra Götalands län

Daterad den 2019-03-27

Länsstyrelsen yttra sig över rubricerad ansökan enligt 2 kap 8a§(2kap 14§ förnyelse) ellagen och 6 kap miljöbalken.

Ärendet

Vattenfall Eldistribution AB ansöker om förnyelse för högspänningsledningar för högst 45 kV mellan Alingsås - Vårgårda - Herrljunga, Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner, enligt till ärendet hörande karta med berört område markerat.

Länsstyrelsens synpunkter

Länsstyrelsen har inget att erinra mot vad som föreslås förutsatt att befintlig luftledning behålls i nuvarande utformning, eftersom ingen förändrad markanvändning sker.

Om andra alternativ till befintlig luftledning blir aktuell, såsom borttagande av luftledning och /eller nedgrävning av markkabel, kan detta komma att beröra kulturlämningar. Länsstyrelsen kan då komma att ställa krav på arkeologiska åtgärder såsom exempelvis utredning för att ta reda på eventuell förekomst av okända fornlämningar inom planerad ledningssträckning, eller andra anpassningar av arbetsföretagets påverkan på kulturmiljö.

Verksamhetsutövaren behöver kontakta Länsstyrelsen inför underhåll och arbeten i vattenområden längst med den aktuella sträckan.

Det beräknade värdet på magnetfältet vid närmsta bostad är ungefär 0,25 μ T. Länsstyrelsen har därav inga synpunkter på ansökan ur detta perspektiv.

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att förnyelse av nätkoncession för befintlig 45 kV-kraftledning mellan Alingsås - Vårgårda - Herrljunga, Alingsås, Vårgårda och

Herrljunga kommuner inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 26 § miljöbalken (MB) och 2 kap 8 a § ellagen.

Eftersom vi beslutat att åtgärden inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan så ska en liten MKB tas fram i enlighet med 6 kap 47 § MB.

I detta beslut har planhandläggaren _____ varit föredragande och beslutande. I den slutliga handläggningen har även handläggare från kulturmiljöenheten, enheten för samhällsskydd och beredskap samt naturvårds-, vattenvårds-, miljöskyddsavdelningen deltagit.

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till:
Kommunens miljöskyddsnämnd