

## Teknisk beskrivning

Ägare Vattenfall Eldistribution AB

Organisationsnummer 556417-0800

Adress 169 92 Stockholm

Ledningssträcka	Arnö - Oxelösund
Ledningslittera	BL2 S5
Ledningstyp	Singulär
Huvudsaklig stolptyp	Trästolpar portal
Konstruktionsspänning	145 kV
Nominell spänning	132 kV
Ledningen berör	Enskilda och allmänna vägar, korsande ledning.
Övrigt	Kabel in till stationen BT26 Oxelösund